

Показатели	Единици за измерване	Норми	Методи за изпитване
1	2	3	4
Фракционен състав			БДС EN ISO 3405(3)
- 10 % дестилат при температура	°C	не по-ниска от 180	
- 75 % дестилат при температура	°C	не по-висока от 360	
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	2,0 - 7,0	БДС EN ISO 3104
Температура на замръзване	°C	не по-висока от минус 10	БДС 1751
- зимен период (1 октомври - 15 март)			
Пламна температура в затворен тигел	°C	не по-ниска от 60	БДС EN ISO 2719
Сяра	% (m/m)	не повече от 0,1	БДС EN ISO 8754
Вода	%	не повече от 0,05	БДС ISO 3733
Коксов остатък	%	не повече от 0,15	БДС ISO 6615
			БДС ISO 10370
Механични примеси	%	не повече от 0,1	СТ на СИБ 2876
			БДС EN 12662
Специфична топлина на изгаряне (долна)	MJ/kg	не по-ниска от 41,868	СТ на СИБ 3965
			ISO 1928
Пепел	%	не повече от 0,02	БДС EN ISO 6245